

**Date** : jeudi 17 octobre 2019 à 9h15

**Mode de déclenchement** : manuel

**Objectifs** : vérifier le respect des consignes données.

**Information** : le 15 octobre 2019, l'information a été communiquée

- par courriel aux personnels du lycée (message du proviseur avec flyer PPMS intrusion en pièce jointe),
- sur PRONOTE aux élèves, responsables, enseignants et personnels,
- des flyers en version papier ont été distribués aux élèves par les professeurs principaux pour les classes présentes sur site le 17/10/19.

**Organisation**

- proviseure adjointe : bâtiment principal RdC, 1° et 2° étage
- DDFPT : bâtiment blanc
- deux CPE et deux surveillants : extérieurs

**Temps de mise en sûreté** : non évalué

**Points positifs** : l'exercice a été fait dans le calme, avec sérieux ; à l'exception des élèves de T° ITEC en salle CL5 (élèves très bruyants)

**Anomalies constatées** :

- **tourniquets non verrouillés** : des professeurs et des élèves ont pu rentrer dans le lycée pendant l'exercice
- **dysfonctionnement du signal d'alerte** : portes fermées, la sirène et les instructions ne sont pas audibles dans les salles CIRA, en salle 002, en salle 105, en salle DEPREZ, en salle DL2 ; très faiblement audibles en PH16, en DL4 et en salles 11, 108
- **portes de salles ne fermant pas à clé** : salles 108, 110, 111, 14, PH7
- **porte de salle s'ouvrant vers l'extérieur** : salle DEPREZ (de ce fait la barricade de tables ne remplirait pas sa fonction de protection)
- **salles avec parties vitrées dépourvues de rideau occultant et donnant sur les couloirs** : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ; 18 ; 12, 13, 14, 15, 16, 17 ; 002 et 001
- **salles de rez-de-chaussée sans volets occultants** : DEPREZ, toutes les salles du bâtiment principal donnant sur la cour et autres salles donnant sur l'extérieur
- **plusieurs professeurs ont repris les cours avant la fin de l'exercice** : je ne citerai pas de noms

**Fin de l'exercice** : 9h35