

Date : vendredi 4 octobre 2019 à 8h25

Mode de déclenchement : manuel

Objectifs : donner ou rappeler les consignes aux élèves, évaluer le temps d'évacuation, vérifier le respect des consignes données.

Information : l'information a été communiquée par courriel aux enseignants le mardi 1^o octobre ; information transmise aux élèves par leurs professeurs. Tous les personnels ont été informés.

Organisation

- proviseur : positionné à l'étage 1 - bâtiment principal
- proviseure adjointe : côté "petites cours" intérieures
- DDFPT : côté parking lycée pro
- CPE : ?

Temps d'évacuation

- bâtiment rose, côté cour principale : ?
- bâtiment rose côté "petites cours" : 1'50 (salles 22 à 25)
- bâtiment blanc, côté "petites cours" : 3'50
- bâtiment blanc côté parking : 3'

Points positifs : l'évacuation s'est faite dans le calme, avec sérieux. Les élèves ont laissé leurs affaires dans les salles.

Anomalies constatées

- **le déclenchement automatique prévu à 8h15 n'a pas fonctionné du fait d'un problème sur la centrale : il a fallu procéder à un déclenchement manuel,**
- **le bloc de déclenchement d'incendie qui se trouve à l'entrée du bâtiment blanc (face à l'agora) n'a pas fonctionné en manuel : il a fallu déclencher l'alarme par un autre bloc,**
- le portail électrique (côté portiques) était bloqué avec une chaîne : anomalie levée dès le lendemain
- les élèves sortis du bâtiment blanc ne se rendent pas sur les emplacements prévus dans la petite cour (côté salles 14 à 17) ; un exemple : élèves ayant évacué la salle AU 01,
- les élèves de licence PRO n'ont pas évacué le bâtiment sous prétexte qu'ils ont peu d'heures de cours,
- les consignes ne sont pas affichées dans toutes les salles : ex. salle 103, SV2

REMARQUE : les petites cours intérieures semblent sous-dimensionnées au regard du nombre d'élèves qu'elles sont censées accueillir (cf. tous les élèves restés agglutinés entre le bâtiment blanc et le bâtiment rose.)

Fin de l'exercice : 8h35